

# GMINA ŁUBNICE

ul. Gen. W. Sikorskiego 102  
98-432 Łubnice  
tel. 062 78 47 027 fax 062 78 47 015  
NIP 997-01-32-801 Regon 250855506  
ZP – 341/4-2 /2010

Łubnice, dnia 01 lipca 2010 roku

## Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa placu zabaw w Łubnicach**”

W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pn. „**Budowa placu zabaw w Łubnicach**” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr ogłoszenia **161097 – 2010** udzielam następujących wyjaśnień:

1. Czy zamawiający dopuszcza urządzenia o konstrukcji drewnianej - z drewna litego, bezrdzeniowego o przekroju kwadratowym 90x90 mm o zaokrąglonych rogach. Urządzenia zabawowe o proponowanej konstrukcji mają certyfikaty na zgodność z normami, co oznacza, że zgodnie z wymaganiami jednostki certyfikującej posiadają obliczenia konstrukcyjne (nośności i wytrzymałości) w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa użytkowników.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza urządzenia o konstrukcji drewnianej z drewna litego, bezrdzeniowego o przekroju kwadratowym 90x90cm o zaokrąglonych narożach według przesłanego zapytania pod warunkiem spełnienia wymagań pod względem wytrzymałości i nośności oraz posiadania odpowiednich dokumentów certyfikacyjnych.

2. Czy zamawiający dopuszcza jako urządzenie równoważne Zjazd Linowy o następujących parametrach:

- Konstrukcja nośna wykonana ze stali malowanej proszkowo
- podpory przednie wykonane z profilu 70x70x3 mm
- podpora tylna wykonana z profilu 90 x 90 x 4 mm
- pomosty startowe wykonane z drewna bezrdzeniowego

Zjazd Linowy jest zgodny z normą PN EN 1176 1,4,7 2009; co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę Certyfikującą.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza jako urządzenia równoważnego Zjazdu Linowego o podanych w zapytaniu parametrach. W założeniu projektu wszystkie urządzenia zabawowe przewidziano jako drewniane. Konstrukcja metalowa zaproponowana przez oferenta mimo, że spełnia wymagania wytrzymałościowe i nośności, będzie wyróżniać się niekorzystnie wizualnie spośród pozostałych urządzeń placu zabaw.

Jednocześnie informuję, że zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

WOJT  
Henryk Ciosek

