

## SCHEMAT AUTOMATYKI CENTRALI NW4

Lp	nazwa	ozn.	typ	ilość
1	Siłownik przepustnicy	1	M9208-BGA-1	1
2	Presostat filtra	2	P233A/F-4 (40..400Pa)	1
3	Presostat wym. krzyżowego	3	P233A/F-4 (40..400Pa)	1
4	Siłownik przepustnicy by-passu	4	M9104-GGA-1S	1
5	Kanałowy czujnik temperatury	5	DTS-PT1000	1
6	Siłownik + Zawór	9	VG 1805 CN + 5A4GGA kv 10 DN25	1
7	Termostat p.zamrożeniowy	12	016H-8923 6m	1
8	Presostat filtra	13	P233A/F-4 (40..400Pa)	1
9	Siłownik przepustnicy	18	M9108-AGA-1N	1
10	Kanałowy czujnik temperatury	19	DTS-PT1000	1
11	Kanałowy czujnik temperatury	20	DTS-PT1000	1
12	Zewnętrzny czujnik temperatury	21	OTS-PT1000	1

13	Rozdzielnica	23	R 3/3F	1
14	Sterownik	24	LP-FX07D50-000C	1

15	Falownik	7	FL 3-3	1
16	Falownik	15	FL 3-3	1

