

PK.ZUZ.4210.29.2024.SR

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.)

**podaję do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne**

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania

**pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 118051E w miejscowości Dietrzkowice o długości
około 250 m (tj. od mostu na rz. Prośnie w kierunku północnym)”, na:**

1. wykonanie urzędnia wodnego tj.:

1.1. wykonanie urządzeń wodnych – wylotów kanalizacji deszczowej,

Lp.	Urządzenia wodne	Średnica	rzędna projektowanego dna rowu w miejscu wylotu	X	Y	Lokalizacja
1	Wylot 1	200	174,14	5667246.22	6523365.35	931/5 obręb 0003 Dietrzkowice
2	Wylot 2	200	174,98	5667269.94	6523369.45	
3	Wylot 3	200	176,05	5667300.30	6523373.49	

1.2. Przebudowę rowów przydrożnych wraz z wykonaniem przepustów

Lp.	Urządzenia wodne	Średnica [mm]	Długość [m]	Rzędna		X	Y	Lokalizacja
				Wlot	Wylot			
1	Przepust pod zjazdem do działki 1094/1	500	13	Wlot	177,55	5667354.68	6523371.81	931/5 obręb 0003 Dietrzkowice
				Wylot	177,19	5667341.75	6523373.15	
2	Przepust pod zjazdem na działkę 935/3	500	10	Wlot	175,82	5667291.51	6523373.72	
				Wylot	175,46	5667281.65	6523372.31	

2. Usługę wodną polegającą na:

2.1. odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do ziemi tj. do rowu za pomocą projektowanych wylotów o średnicy 200 m, w celu odwodnienia korpusu drogi gminnej nr 118051E w miejscowości Dietrzkowice, zlokalizowanego na dz. nr 931/5 obręb 0003 Dietrzkowice, gmina Łubnice, powiat wierszowski, woj. łódzkie

Urządzenie	F Powierzchnia rzeczywista [ha]	F _{zr} Powierzchnia zredukowana [ha]	Q _{max.sek} [m ³ /sek]	Q _{śr.rocne} [m ³ /rok]
Wylot 1	0,0232	0,019	0,033	111,72
Wylot 2	0,026	0,0202	0,018	118,78
Wylot 3	0,0408	0,0322	0,018	189,34

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem Informacji, że była ona wywieszona przez okres 7 dni, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Łubnice
ul. Sikorskiego 102
98-432 Łubnice
(ePUAP: /UGLUBNICE/SkrytkaESP)
2. ZUZ a/a.